

RT 2020 - EnerGé

Show-room et premiers résultats d'exploitation



RT 2020 - EnerGé

Show-room

- le show-room est un outil d'information et de communication
- l'objectif est de présenter des produits en situation
- il est destiné à être montré à tous les acteurs de la construction



RT 2020 - EnerGé

Show-room

- le show-room intègre des maquettes à l'échelle 1
- celles-ci seront renouvelées par tiers tous les ans.
- exemple d'un traitement thermique intégré de jonction façade / plancher à prédalles



RT 2020 - EnerGé

Premiers résultats d'exploitation

- Energé a été livré au Cerib fin décembre 2009
- le premier semestre d'exploitation vient de se terminer
- les premiers résultats sont en cours d'analyse

Consommation d'eau :

- Le réservoir en béton a été rempli en 2 mois entre octobre et décembre 2009
- la consommation en 2010 est la suivante :
 - réseau 67 m³
 - récupération pluie 13.5 m³ soit environ 17 %

RT 2020 - EnerGé

Premiers résultats d'exploitation : photovoltaïque

Production en kWh	Cristallin	Amorphe	Total
<i>Etude</i>	729	3498	4227
<i>Réalisé</i>	805	4209	5014

Ainsi, l'écart est favorable de 10 % en cristallin et 20 % en amorphe. Des analyses complémentaires devront expliquer ces écarts.